

Beantwoording is openbaar/~~niet openbaar~~ (doorhalen wat niet van toepassing is).

Naam en fractie: Jan Portengen, GroenLinks
Datum indiening: 29 november 2018
Datum antwoord: 7 december 2018
Onderwerp: Bestrating Kloosterhof Naarden (binnentuin van de Weeshuiskazerne)

Inleiding

Naar wij begrepen hebben worden op kort termijn de grindpaden in de binnentuin van de Weeshuiskazerne (Kloosterhof) in Naarden vervangen door bestrating.

Vraag 1

Klopt het dat de gemeente voornemens is om de grindpaden in de binnentuin van de Weeshuiskazerne te vervangen door bestrating?

Antwoord

Ja, het klopt dat de gemeente voornemens heeft om de grindpaden te vervangen door bestrating. Dit gebeurt om de toegankelijkheid van de kloostertuin te voor mindervaliden te bevorderen.

Vraag 2

Hoe verhoudt het vervangen van grindpaden door bestrating zich tot operatie Steenbreek 'Samen van veel steen naar meer groen' ?

Antwoord

Vanuit de doelstelling van operatie Steenbreek is de verandering van grind naar bestrating geen verbetering. Het belang van toegankelijkheid van de kloostertuin voor iedereen weegt hier zwaarder. Wel wordt gekozen voor bestrating die goed waterdoorlatend is.

Vraag 3

Met het verharden van de paden worden veelal wateroverlastproblemen geïntroduceerd. Hoe worden deze wateroverlastproblemen opgelost en zijn er momenteel wateroverlastproblemen in deze binnentuin?

Antwoord

In de Kloostertuin zal geen wateroverlast ontstaan. De bestratingselementen zijn ook waterdoorlatend door middel van de voegen. Ook watert de neerslag die op de bestrating valt, af in het groen doordat het voetpad onder het afschotprofiel ligt naar het groen. Er is geen hemelwaterafvoer naar het riool in de kloostertuin aanwezig. Deze is ook niet nodig.