

**Advies Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed – CRK&E-groot**

omschrijving aanvraag	: Beleidsregel zonne-energie op erfgoed
datum vergadering	: 6 april 2022
ons kenmerk	: HZ_MO-22-0654
voorzitter en architectuurhistoricus	: drs. I. van Koningsbruggen
leden	: ir. P. Kramer
	: ir. A. Mulder
secretaris	: M. Slippens
casemanager	: J. Hautus

**Onderwerp**

Het betreft een collegiaal overleg aangaande de nieuwe Beleidsregel zonne-energie op erfgoed.

**Beoordelingscriteria volgens de Welstandsnota 2019 Gooise Meren (Inwerkingtreding d.d. 8 mei 2019)**

1. Objectgerichte welstandscriteria
2. Gebiedsgerichte welstandscriteria
3. Algemene welstandscriteria: zie toelichting

**Advies:**

Collegiaal overleg

**Toelichting**

Aanwezig: mw. Hautus en mw. Güleç (Gooise Meren)

Toelichting:

De CRK&E wordt advies gevraagd over het *ontwerp* beleidsregel voor het plaatsen van zonne-energiesystemen op erfgoed en in beschermde gezichten. Deze beleidsregel geldt als aanvulling op en ontheffing van bestaande criteria in de Welstandsnota Gooise Meren 2019. Door middel van de beleidsregel wordt het plaatsen van zonne-energiesystemen vaker mogelijk. Er is aangesloten bij de advieslijn opgesteld door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).

Het doel van de beleidsregel is dat het college van burgemeester en wethouders bij aanvragen van eigenaren een goede afweging kan maken tussen drie belangen: het algemene belang van duurzaamheid, het algemene belang van erfgoedbescherming en het belang van de eigenaren.

De gemeente gaat daarnaast een stap verder en beperkt zich niet tot alleen zonnepanelen, maar wil ook toekomstige fotovoltatische systemen in de beleidsregel opnemen. Daarom wordt in de beleidsregel gesproken over zonne-energiesystemen.

Tot slot wordt benadrukt dat het plaatsen van zonne-energiesystemen maatwerk is en dat wanneer er twijfel ontstaat over een plan deze altijd ter beoordeling aan de commissie wordt voorgelegd.

Reactie commissie:

De commissie staat positief tegenover duurzaamheid en verduurzamen en wil graag meedenken over de beleidsregel. Naar aanleiding van het *ontwerp* beleidsregel zonne-energiesystemen heeft de commissie enkele op- en aanmerkingen.

De commissie stelt dat het verduurzamen van een pand niet alleen gebeurt door zonne-energiesystemen, maar bijvoorbeeld ook door het isoleren van het dak en de buitenwanden. Zij vraagt of een zin toegevoegd kan worden in de beleidsregel voor de volledigheid. Ook de RCE adviseert isoleren voorafgaand aan energie opwekken.

De commissie adviseert ook beeldmateriaal bij te voegen. Zowel voorbeelden van gewenste leg-situaties als voorbeelden van ongewenste situaties.

De commissie vraagt de definitie *Zichtbaar* te verduidelijken: zichtbaar vanaf de straat.

De commissie stelt dat in *Artikel 7 Plaatsing zonne-energiesystemen in het zicht* het aanvullende criterium moet worden toegevoegd dat stelt dat men rekening moet houden met de dakvorm. Daarnaast stelt de commissie dat de plaatsing van de zonne-energiesystemen in een rechthoek geplaatst moeten worden; wil men hiervan af wijken dient het plan door de commissie beoordeeld te worden. Hiermee volgt de commissie de advieslijn van de RCE.

De commissie vraagt of bij artikel 7.1.c. een toevoeging geplaatst kan worden, indien de panelen die zijn gebruikt op een eerder pand in het bouwblok en dat als trendsetter geldt, niet meer in dezelfde maatvoering leverbaar zijn. Wellicht door toe te voegen dat zij aan de onderzijde of juist bovenzijde uitgelijnd met de trendsetter moeten worden geplaatst.

Tot slot wordt een vraag gesteld over het type paneel dat de commissie adviseert. De commissie geeft aan dat zij in principe altijd matzwart aanraadt of dat het paneel de kleur van het dak moet volgen (conform advies RCE).